



**Spółeczna Inicjatywa  
Mieszkaniowa  
„KZN-Zachodniopomorskie” Spółka z o.o.  
ul. Partyzantów 17/417B  
75-411 Koszalin**

**WARUNKI TECHNICZNE Nr 138/2022**

dot. warunków technicznych na przyłączenie do sieci ciepłej budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami towarzyszącymi na dz.nr 8/11 według ewidencji gruntu miasta Świdwin

W nawiązaniu do pisma nr E397-MS/687/XII/22 z dnia 02.12.2022r. Miejska Energetyka Ciepła w Świdwinie informuje, że istnieje możliwość przyłączenia w/w budynku do miejskiej sieci ciepłej

W związku z powyższym przedkładamy poniższe warunki:

1. Obiekt: Budynek Mieszkalny Wielorodzinny z usługami towarzyszącymi
2. Zapotrzebowanie ciepła (maksymalne)
  - centralne ogrzewanie - 110 kW
  - centralna ciepła woda - 110 kW
3. Miejsce włączenia – nowe przyłącze doprowadzone do przedmiotowej działki
4. Proponowana granica eksploatacji na kołnierzach zaworów odcinających przyłącze w pomieszczeniu węzła ciepłego.
5. Parametry czynnika grzewczego 135<sup>0</sup>C/80<sup>0</sup>C
6. Ciśnienie dyspozycyjne 25 mH<sub>2</sub>O
7. Zalecana automatyka węzła współpracująca z naszym systemem monitoring.(Vector Gdynia)
8. Licznik ciepła dostarcza Dostawca.
9. Licznik ciepła należy zamontować na przewodzie powrotnym wysokich parametrów.
10. Odbiorca zapewni dostęp do licznika ciepła pracownikom MEC Świdwin .
11. Dokumentacja techniczna podlega uzgodnieniu w MEC
12. Odbiór techniczny węzła z licznikami powinien być dokonany w obecności pracownika MEC Świdwin
13. Niniejsze warunki tracą ważność po upływie 2 lat od daty wydania.

**KIEROWNIK**  
Działu Techniczno-Exploatacyjnego  
  
Bogdan Kieruzel