

SZCZEGÓŁ ZAKOŃCZENIA PRZEWODÓW ALARMOWYCH
W POMIESZCZENIU WYMIENNIKOWNI BUDYNKU WOJSKA POLSKIEGO 24
ORAZ PARKOWA 1 (W2)

UWAGA DO SZCZEGÓŁU:

- przewody alarmowe rury przewodowej skrócić na długość 2-3cm. Za pomocą łączników zaciskowych połączyć je
- z dwoma żyłami kabla trzyżyłowego np. YDY 3x1mm2. Przewody oraz łącznik zabezpieczyć koszulkami izolacyjnymi.
- powyższe połączenie wykonać pod końcówkami termokurczliwymi
- na płaszczu osłonowym w miejscu, gdzie pod końcówką termokurczliwą będą umieszczane przedłużone przewody alarmowe położyć pasek taśmy mastykowej
- uziemienie należy przyspawać do rury stalowej w odległości 75mm od czoła końcówki termokurczliwej
- kabel trzyżyłowy (dwie żyły spod końcówki termokurczliwej i jedna z uziemienia) doprowadzić do puszki pomiarowej zamontowanej na ścianie wymiennikowni na wysokości umożliwiającej swobodny dostęp;

Szczegół połączenia przewodów alarmowych pod mufami trójnika prefabrykowanego prostopadłego
T1, T3, T5, T8

Szczegół połączenia przewodów alarmowych pod mufami trójnika prefabrykowanego prostopadłego
T2, T4, T6, T7, T9

LEGENDA:

- przewód ocynowany- proj. sieć ciepłownicza i przyłącza (przewód zasilający)
- przewód miedziany- proj. sieć ciepłownicza i przyłącza (przewód zasilający)
- przewód ocynowany- proj. sieć ciepłownicza i przyłącza (przewód powrotny)
- przewód miedziany- proj. sieć ciepłownicza i przyłącza (przewód powrotny)
- przewód ocynowany- istn. sieć cieplna
- przewód miedziany- istn. sieć cieplna

UWAGI:

System alarmowy projektowanej sieci cieplnej i odgałęzień będzie badany w pomieszczeniu wymiennikowni budynku Wojska Polska 24.

Długości pętli alarmowej określić w trakcie budowy.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Koszalin, ulica Podgórna 9/3
tel. 094 348 60 80; 605 328 817
email: elqli@op.pl

Nr rys.	6	Obiekt BUDOWA PRZYŁĄCZY CIEPŁOWNICZYCH		
Skala	———	Adres Swidwin, ul. Drawska 3, 5		
		Inwestor MEC Swidwin		
		Temat Schemat sygnalizacji alarmowej		
proj.:	mgr inż. E. B. Klimek UAN/N/7210/315/86	specjalność instalacyjna w zakresie sieci cieplnych	18.03.2024	
spr.:	mgr inż. J. Szymańska UAN/U/7342/297/94	specjalność instalacyjna w zakresie sieci cieplnych	18.03.2024	
opr.:	mgr inż. M. Malinowska	———	18.03.2024	